



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.086.Н.00418**

(номер сертификата соответствия)

030820

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». Место нахождения и фактический адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379. Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». Место нахождения: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379. Фактический адрес: 606127, Нижегородская обл., Павловский р-н, д. Гомзово, производственная площадка № 1. Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64. Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01.

ОГРН: 1105018003936. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Кабельная линия К-МК4-2ПНГФ12,5, проложенная в конструкции огнестойкого короба Гурпрос прямоугольного сечения, состоящего из каркаса из оцинкованных стальных потолочных направляющих профилей Гурпрос-Ультра (марка ППН 27x28, ТУ 1121-001-56846022-2011 с изм. 1, 2) с обшивкой из двух слоев плит гипсовых Гурпрос® Fire марки ПНГФ (ТУ 23.62.10-008-56846022-2018) общей толщиной не менее 25,0 мм, со встроенным на дне короба перфорированным лотком из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, технологический регламент № 30-10-2019. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.62.10.000

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания». Время сохранения работоспособности кабельной линии составляет 45 мин.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 04 сд/ск-2020 от 10.02.2020 ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ»; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0426 стр/ск/оп от 09.12.2019 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **11.02.2020** по **10.02.2025**



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова