

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.B.00147/19

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». Место нахождения и фактический адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379. Телефон: +7(495)775-15-10. Факс: +7(495)775-15-11. № **0010489**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». Место нахождения: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. Фактический адрес: 606127, Нижегородская область, Павловский р-н, д. Гомзово, производственная площадка № 1. Телефон: +7(495)775-15-10. Факс: +7(495)775-15-11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого Акционерного Общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, д.12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, стр.64, пом. 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон (495) 150-08-01, факс (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег.№ РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Горизонтальная кабельная проходка Gyproc для заделки мест прохода кабелей и проводов через ограждающую конструкцию толщиной не менее 200 мм, в составе: перфорированный стальной лоток с толщиной металла не менее 0,7 мм с распределенными кабелями, огнезащитный кабельный короб Gyproc ОККГ из плит негорючих Gyproc® Fire марки ПНГФ (ТУ 23.62.10-008-56846022-2018, общая толщина плит 25 мм) и заполнением зазора между краями строительного проема и короба минеральной ватой ISOTEC марки «Огнезащита» (ТУ 23.99.19-105-56846022-2016), монтаж согласно ТР № 30-10-2019. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД 2: 23.62.10.000

код ЕКПС:
код ТН ВЭД ЕАЭС: -

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Предел огнестойкости составляет ЕИТ 90 (ГОСТ Р 53310-2009).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 60 с/ск-2019 от 23.12.2019 ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70. Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0426 стр/ск/оп от 09.12.2019 ОС «Огнестойкость» ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.12.2019

по 23.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Ю.И. Графская

М.М. Назарова