

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01737/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60.

ОГРН 1025001466379, ИНН 5011020537. Телефон: +74952288110, адрес электронной почты: info@sgcrp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»). Место нахождения: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606127, Россия, Нижегородская область, Павловский район, деревня Гомзово, производственная площадка №1.

ОГРН 1025001466379, ИНН 5011020537. Телефон: +74952288110, адрес электронной почты: info@sgcrp.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты негорючие Гургос Fire (Гипрок Файер) марки ПНГФ, в составе: гипсового сердечника, армированного с четырех сторон нетканым стеклохолстом, частично углубленным в сердечник, поверхностной плотностью от 300 до 400 г/м², толщиной от 0,4 до 0,8 мм, и плиты негорючие влагостойкие Гургос Aqua Fire (Гипрок Аква Файер) марки ПНГФА, в составе: гипсовый сердечник с гидрофобизирующей добавкой (силиконовое масло), армированный с четырех сторон нетканым стеклохолстом, частично углубленным в сердечник, поверхностной плотностью от 300 до 400 г/м², толщиной от 0,4 до 0,8 мм; с общей толщиной изготовления плит от 6,0 ± 0,5 мм до 25,0 ± 0,5 мм включительно, общей плотностью от 650 до 1100 кг/м³, выпускаемые по ТУ 23.62.10-008-56846022-2018 с изм. № 3 «Плиты негорючие Гургос Fire (Гипрок Файер). Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.62.10.000

код ТН ВЭД ЕАЭС -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1750/12-2023 от 07.12.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/29-11/23 от 01.12.2023 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель пожарной опасности определен, в соответствии со ст. 13, п. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: Плиты следует хранить в закрытых помещениях с сухим или нормальным влажностным режимом отдельно по видам и размерам на расстоянии не менее 1,6 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения плит – 1 год со дня производства, при условии соблюдения требований по хранению плит, установленных техническими условиями. Срок службы не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.12.2023 по 10.12.2028



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3357997/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.01737/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94 п.6, метод I	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Негорючие (НГ) в соответствии со ст. 13, п. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П. Эксперт-аудитор
(эксперт-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)